

体育館の安全確認チェック表

- ① 安全確認は3名（人数を確保できない場合は2名も可）で行ってください。
- ② 安全確認を行う方は、ヘルメット、軍手、作業用ベストを着用してください。必要に応じて懐中電灯を使用してください。
- ③ 上の項目から順にチェックし、A・B・C 該当するものいずれかに○をつけてください。
- ④ 「建物の外観からの確認」の項目について、3人とも全て「A」又は「B」判定となった場合のみ、「建物の内部の確認」に進んでください。
- ⑤ 明らかに異常がないと言える場合以外は、B又はCに○をつけてください。
- ⑥ 安全確認のために危険を伴う恐れがある場合は、安全確認自体を中止してください。

建物の外観からの確認	
項目1 体育館周辺の地面に、亀裂、液状化、その他の異常はありますか A. ない B. 体育館から離れた場所だが発生した C. ある	
項目2 体育館の建物又は周辺の地面が沈下している様子がありますか A. ない B. 沈下しているかもしれない C. 沈下している箇所がある	
項目3 体育館の建物が傾いている様子がありますか A. ない B. 傾いているかもしれない C. 明らかに傾いている箇所がある	
項目4 体育館の外壁・窓に、大きなひび割れや破損の（又は破損しそうな）様子がありますか A. ない B. 大きくないかもしれないが、ある C. 明らかに大きなひび割れ又は破損がある	
項目5 体育館の柱（鉄骨）に変形や塗装の剥がれなどの様子がありますか A. ない B. 疑わしい箇所がある C. 明らかにある	
項目6 その他気になる被害がありますか A. ない B. 体育館の入場・滞在に支障があるか不明だが、ある C. 体育館の入館・滞在に支障がありそうな箇所がある 【具体的な様子】	



「C」が1つでもある	⇒	点検を中止し、2枚目の「●「C」が1つでもある場合」へ進んでください
全て「A」又は「B」が1つ以上ある	⇒	2枚目の「建物の内部の確認」の点検を始めてください

建物の内部の確認

項目7 出入口の異常（ドアの破損、ドアが動きにくい）がありますか

A. ない B. 動きにくい戸・扉がある C. 大きく破損した・動かない戸・扉が一つ以上ある

項目8 床に異常（傾き、へこみなど）がありますか

A. ない B. 地震によるものか不明だがある C. 明らかな異常がある

項目9 内壁・窓ガラス・窓枠に大きなひび割れや破損の（又は破損しそうな）様子はありますか

A. ない B. 大きくないかもしれないが、ある C. 明らかに大きなひび割れ又は破損がある

項目10 天井・照明に異常（照明等の落下、破損）はありますか

A. ない B. 見分けがつきにくい、疑わしい・落下しそうな箇所がある C. 照明等の落下がある・明らかな天井の破損がある

項目11 バasketゴール、その他上部の設備に落下しそうな様子がありますか

A. ない B. 疑わしい箇所がある C. 今にも落下しそう・落下している

項目12 その他気になる被害がありますか

A. ない B. 体育館の入場・滞在に支障があるか不明だが、ある C. 体育館の入館・滞中に支障がありそうな箇所がある 【具体的な様子】



「C」が1つでもある	➡	点検を中止し、下記の「●「C」が1つでもある場合」の対応を行ってください
「B」が1つ以上ある	➡	下記の「●「B」が1つ以上ある場合」の対応を行ってください
全て「A」	➡	マニュアルに戻り、作業を進めてください

● 「C」が1つでもある場合

危険性が高い状況であるため、点検を中止し、直ちに災害対策本部に報告する（※）とともに、体育館入館禁止の張り紙（様式2）を出入口付近に掲示してください。

● 「B」が1つ以上ある場合

危険性がある可能性があり、体育館への入館・滞在が可能かどうか、このチェック表では判断できない状況です。直ちに災害対策本部にB判定の内容を報告し（※）、避難所開設準備を継続すべきかどうか判断を仰いでください。災害対策本部の判断が出るまでは、体育館入館禁止の張り紙（様式1）を出入口付近に掲示してください。

※ 災害対策本部への連絡は、マニュアル「③ 初動ボックスの内容確認 ～ 避難者向け案内」を参照し、災害用特設電話機を設置・使用して、行ってください。