

武蔵村山市立大南学園第七小学校ほか3校LED化ESCO事業委託プロポーザルに関する質問及び回答（企画提案書等の提出に関する質問含む）

No.	質問事項	回答事項
1	<p>実施要領書 P10、12 企画提案書の作成方法等(3)表 1 【第9号様式】施設別照明リスト兼電力削減量及び電力使用料金削減額算出表ウォークスルーにて現地確認を実施し、対象箇所が未 LED・灯具種類・台数など変更点がございませぬ。現地確認数量と貴市提供照明リスト記載の数量、どちらを優先すれば宜しいでしょうか。</p>	<p>提供したリスト記載の既設照明の数量を優先して、提案してください。</p>
2	<p>グループとしてプレゼンテーションに参加する場合は、参加人数は、構成企業1企業につき、3名まで（構成グループで合計最大6名）の認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
3	<p>第6号様式について「見積内訳は、第10号様式のとおり」とありますが、第11号様式に読み替えてもよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
4	<p>仕様書4P(3)施工ク 「照度測定に当たっては、計量法による検定に合格した特定計量器を使用することとし、検定に合格していることを証する書類を添付する。」とありますが、照度測定に用いる機器に型式承認番号が付されている認識でよろしいですか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
5	<p>仕様書5P(3)作業完了カ 「分電盤回路図※回路を変更した場合等。」について質問です。「等」とは、具体的にはどのような事例を想定していますでしょうか。</p>	<p>分電盤にブレーカーを増設した場合、回路の使用電圧が変更された場合（例：100Vから200Vへの変更等）を想定しています。</p>
6	<p>仕様書5P(4)作業完了ウ 作業前・作業後の工事写真箇所及び撮影枚数について、事業者の提案でよろしいでしょうか。</p>	<p>仕様書にもあるとおり、撮影箇所及び撮影枚数については、「財務局工事記録写真撮影要領」（東京都財務局）に準拠してください。</p>
7	<p>提案書の作成にあたり、平面図以外に立面図の事業者へのご提案はいただけますか。</p>	<p>提案書の作成に際し、市から参加者に図面を提供することはありません。なお、3月13日（金）までの期間、市役所窓口にて対象施設の立面図も含めた図面閲覧が可能です。閲覧を希望される場合は、電子メールにて申し込みをしてください。詳細は、実施要領の「4 スケジュール及び現地事前調査等」をご確認ください。</p>
8	<p>提案書の作成にあたり文字サイズ、フォントの指定がありましたらお示しください。また、プレゼンテーションの際に、提案書の内容を簡潔にまとめた発表資料をプロジェクターに投影することは可能ですか。</p>	<p>提案書の作成に当たり文字サイズ、フォントの指定はありません。プレゼンテーションの際に、提案書の内容を簡潔にまとめた発表資料をプロジェクターに投影することは可能です。なお、プレゼンテーションに使用する機器のうち、スクリーン及び電源タップは市が用意しますが、それ以外の機器については参加者が用意してください。</p>